



Zertifikat

über die Anerkennung von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:
Elmdene International Ltd.
Rodney Road, Fratton

GB- Portsmouth, Hants. PO4, 8SS

Die Anerkennung
läßt nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

■ mit den Bestandteilen
nach Anlage 1

■ dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2
(erfüllt bei Systemen).

■ zur Verwendung
in den angegebenen
Einrichtungen
der Brandschutz- und
Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind
Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3
zu beachten.

Die Gültigkeit
der Anerkennung kann
auf Antrag
verlängert werden.
Antrag auf Verlängerung
ist spätestens 6 Monate
vor Ablauf der
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und mit
sämtlichen Anlagen
verköstlicht werden.
Alle Änderungen
der Voraussetzungen
für die Anerkennung
sind der VdS-
Zertifizierungsstelle
insamt den erforderlichen
Unterlagen – unverzüglich
und **per Einschreiben**
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktes muß den Inhalt
erfälschtes korrekt wieder-
geben und darf nicht
irreführend/widersprüchliche
Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 203054	4	14.11.2005	13.11.2009

Gegenstand der Anerkennung:

Energieversorgung
Typen 2405PTE-2B5; 2402PTE, 2405PTE; 2403PTE; 2401PTE

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 54, Teil 4 (12/97) - Energieversorgungseinrichtungen
VdS 2541 (12/96) - Energieversorgungseinrichtungen
VdS 2344 (02/99) - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 14.11.2005


Schüngel


i. V. Lüttenberg

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Am Kleberweg 174
D-50735 Köln

Im Gesamtverband der Deutschen
Versicherungsgesellschaft e.V.
akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für die Bereiche Brandschutz und
Sicherungstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DAkTch)