



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Deutsche EXIDE Standby GmbH
Im Thiergarten

D-63654 Büdingen

Die Anerkennung
umfaßt nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2 (entfällt bei Systemen),
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich und **per Einschreiben** zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muß den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 191015	4	20.02.2003	19.02.2007

Gegenstand der Anerkennung:

Wartungsfreie Blei-Batterie
Sonnenschein A512/40 A/G6

Verwendung:

in Gefahrenmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahrensrichtlinien VdS 2344 (02/99)
Allgemeine Anforderungen und Prüfmethode VdS 2227 (05/02)
Richtlinien Umweltverhalten VdS 2110 (05/92)
Richtlinien für Blei-Batterien
Anforderungen und Prüfmethode VdS 2102 (07/01)

Köln, den 12.02.2003

Schüngel

Geschäftsführer

Conrads

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

im Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.

akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für die Bereiche Brandschutz- und
Sicherungstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92-22

Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 191015

vom 12.02.2003

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Wartungsfreie Blei-Batterie im Ge- häuse aus schlagfestem Kunststoff Nennspannung: 12 V Nennkapazität: 40 Ah Anschluss-Ausführung: - Konuspol-Ausführung - Flachpol M6	Sonnenschein A512/40 A Sonnenschein A512/40 G6	NGA5120040HS0CA NGA5120040HS0CB	

Anlage 2

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 191015

vom 12.02.2003

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Materialliste	A500	07.91	1
<u>Konstruktionszeichnungen:</u>			
- Einbaumaß	14.7463.001/002	20.08.90	1
- Blockkasten	14.4564.010	20.08.90	1
- Blockdeckel	14.4564.020/021	20.08.90	1
- Plattenblock	14.7463.001/002	20.08.90	1
- Gitterplatte	14.7463.102	20.08.90	1
- Entgasungsventil	14.4344.120	20.08.90	1
- Entgasungsventil	300 30197 00	20.08.90	1
Technisches Datenblatt	dryfit A500, 70 7500 00	07.94	8
Technisches Datenblatt	Musteretiketten NGA5120040HS0CA NGA5120040HS0CB	24.09.02	1



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 191015

vom 12.02.2003

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.